

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Смоленской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Багратиона, д. 3, г. Смоленск, 214004, тел./факс 8(4812) 65-64-60, e-mail: [gu.mchs.sml@yandex.ru](mailto:gu.mchs.sml@yandex.ru)

Телефон «доверия» 34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Урицкого, д. 7, каб. 401, г. Смоленск, 214018, тел./факс 8(4812) 38-74-11

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 169 / 1 / 89**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» города Смоленска  
(МБДОУ «Детский сад № 7»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Смоленска по пожарному надзору от « 26 » октября 2018 года № 156 , ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. « 09 » ноября 2018 г. по 17 ч. 00 мин. « 14 » ноября 2018 г. проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР г. Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области капитаном внутренней службы Штемпель Мариной Николаевной помещений МБДОУ «Детский сад № 7» города Смоленска по адресу: г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 8

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 7» города Смоленска Пышковой Татьяной Ильиничной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписаний	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Для покрытия пола детского сада применен материал (линолеум), с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п. 33; СниП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п.6	01.07.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР г. Смоленска  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области  
Штемпель М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 14 » ноября 2018 г.

(подпись)

« 14 » ноября 2018 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



(подпись)

М.И.П.\*

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7» города Смоленска Пышкова Т.И.

(должность, фамилия, инициалы)